

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кулигинская средняя
общеобразовательная школа»
Кезского района
Удмуртской Республики
427573, Удмуртская Республика
Кезский район
С.Кулига, ул. Советская 47-а
ИНН 1812004057
Тел. 3-32-42
№ 70 от 28.07.2022 года

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
в городе Глазове
главному специалисту-эксперту
С. А. Бабинцеву

директора МБОУ «Кулигинская СОШ»
Селуковой В.Е.

Информация по исполнению предписания № 2700 от 15.03.2022 года.

№ п/п	Вид нарушения требований санитарного законодательства	Отметка о выполнении
1.	Суммарную массу блюд завтра и обеда в МБОУ «Кулигинская СОШ» привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 8.1.2 приложение 9 табл. №3, приложение 10 табл. №1, приложение 10 табл. №3 п. 8.1.2.3.;	Приведено в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
2.	Коэффициент уровня пульсации осветительных приборов в МБОУ «Кулигинская СОШ» привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.8.1. «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V, табл. 5.54 п.15;	Приведено в соответствии, протокол замеров № 67/п от 28.07.2022; Приложение 1;
3.	Параметры микроклимата, в части уровня влажности, в помещениях МБОУ «Кулигинская СОШ» привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.	Приведено в соответствии, протокол замеров № 135/м от 28.07.2022 ; Приложение 1;

<p>2.7.1. «Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.</p> <p>В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V, таблица 5.34.;</p>	
<p>4. Уровень освещения в учебных кабинетах МБОУ «Кулигинская СОШ» привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 2.8.1. «Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V, табл. 5.54 п.15.;</p>	<p>Приведено в соответствии, протокол замера искусственной освещенности № 163/О; Приложение 1;</p>
<p>5. Полы в помещениях МБОУ «Кулигинская СОШ» привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.2. «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;</p>	<p>Составлено ходатайство, разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания; Приложение 2;</p>
<p>6. В помещении мастерской для мальчиков МБОУ «Кулигинская СОШ» у расположенных там токарных станков для деревообработки, заточного станка оборудовать местную вытяжную вентиляцию в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и</p>	<p>Местная вытяжная вентиляция оборудована в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20;</p>